



「JIOリフォームかし保険」 設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり(株)日本住宅保証検査機構の定める「設計施工基準により難しい事項」がある場合に、事前申請いただく書式です。審査には相応の期間をいただきますので、実施設計前に余裕を持って申請してください。
設計施工基準と同等の性能が確保されていると認めた場合は「確認書」を交付します。

申請日 2024 年 8 月 6 日

事業者 (メーカー・団体名等)	アイジー工業 株式会社		
届出事業者番号(※1)	電話番号	担当者名及び電話番号等は非公開とさせていただきます。	
担当者名	FAX番号		

※1:建材メーカー・団体等については記入不要

本基準により難しい事項 (該当条目を記載)	設計施工基準 該当条文	8 条	2 項	4 号
	屋根面と壁面の取合い部においては、壁面に添って250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上立ち上げる。			
申請内容	別紙添付資料	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	設計施工基準と同等の性能が確保されている理由を、下記に記入してください。			

- ①工法名・商品名:
工法名:アイズールーフ改修工法(直張工法/合板下地工法(カバー)/合板下地工法(葺き替え))
商品名:スーパーガルテクトフッ素/スーパーガルテクト/スーパーガルテクトC
- ②工法概要:
○直張工法:既存屋根を取り外さずに、下ぶき材及びアイズールーフを施工するカバー工法
○合板下地工法(カバー):既存屋根を取り外さずに、構造用合板を施工し、その上を下ぶき材及びアイズールーフを施工する工法
○合板下地工法(葺き替え):既存屋根を取り外して、下ぶき材及びアイズールーフを施工する葺き替え工法
- ③適用する地域・構造:
適用する地域:添付「アイズールーフ施工説明書【改修用】」4頁「アイズールーフ適用地域一覧」に記載
構造:木造住宅
- ④下地処理の種類・勾配等:
下地処理の種類:②に記載/勾配等:2.5寸以上
- ⑤設計施工要領や保証:
設計施工要領:添付「アイズールーフ施工説明書【改修用】」
保証:スーパーガルテクトフッ素:「塗膜変退色20年保証」「赤さび20年保証」「穴あき25年保証」
スーパーガルテクト/スーパーガルテクトC:「塗膜15年保証」「赤さび20年保証」「穴あき25年保証」
- ⑥材料・工法の性能試験:添付「アイズールーフ施工説明書【改修用】」6頁「本体・部材規格」に記載
- ⑦施工実績(年数・面積等):発売から17年・販売数量約1,600万㎡
- ⑧設計施工基準と同等と考えられる理由:
屋根面と壁面の取合い部の施工方法において、下ぶき材の立上げは壁面に沿って50mmから100mmであり、また雨押え上端より低い位置であるが、既存壁又は既存雨押さえ又は既存下ぶき材と、立ち上げた下ぶき材の取合いに防水テープを貼ること、および改修用壁押え、改修用壁押えカバー、シーリング材、等の防水処理も行うことにより、設計施工基準同等の性能が確保されると考える。添付「アイズールーフ施工説明書【改修用】」51頁、53頁、55頁、73頁、74頁に施工方法記載。

以下、JIO記入欄

確認書

個別

包括

確認日	2024年3月7日	確認番号	JR24-1-8-0001
-----	-----------	------	---------------

備考欄

2024年8月6日 申請内容欄末尾 アイズールーフ施工説明書 改修用(2024年4月版)該当頁への更新を確認

- ①保険契約申込の際に、本書の写しを添付してください。ただし申請者が建材メーカー・団体等の場合は任意です。
②保険事故が多発するなど適切な保険契約の妨げとなる場合、変更・取消となる可能性があります。